

Uppgradering av firmware för daligateway

MTN6725-0003, MTN6725-0004

För att kontrollera vilken version av firmware du har så högerklicka på din gateway i ETS och välj "Info" och sedan "Apparatinfo"

1. Formatera ditt microSD med FAT32. (högerklicka på ditt SD kort i utforskaren. Välj "formatera", och välj sedan "FAT32"
2. Ladda ner firmware uppdateringsfilen. Packa upp den, och kopiera .bin filen och lägg den på SD kortet.
3. Koppla från KNX samt 230V till daligatewayn.
4. Sätt i SD kortet i gatewayn (under CE märket)
5. Anslut KNX samt 230V samtidigt som programmeringsknappen hålls intryckt, varefter lysdioden tänds upp och blinkar 3 gånger. När lysdioden blinkat klart tänds den upp i ett fast sken, och då kan du släppa programmeringsknappen.
6. Uppdateringen är nu klar och SD kortet kan tas bort.