

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980309000403



Schneider Electric Korea Ltd. (生产者) 及中检商贸(北京)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Korea Ltd. (生产者) 及中检商贸(北京)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Korea Ltd.
生产者地址: 6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电动机保护器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: Schneider Electric Korea Ltd.
生产企业地址: 63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Korea Ltd.
地址: 6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
联系人: Soon duk Lyu
电话: +82(0)63-835-5033 ext.142
电子邮箱: soon-duk.lyu@schneider-electric.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 韩国首尔
指定签字人: 107-86-10346
签章: 슈나이더일렉트릭코리아(주) 김경록

서울특별시 강서구 공항대로 248
(마곡동, 대방빌딩 5, 6층)
제조, 도매 외 전기회로개폐보호및
접속장치 외

授权代表信息

名称: 中检商贸(北京)有限公司
地址: 北京市朝阳区西坝河东里18号7层18-2-2内701
联系人: 何鹏
电话: 010-84603783
电子邮箱: hep@ccic.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 中国北京
指定签字人: 母宇辉
签章: 母宇辉

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000403

产品系列、型号、规格:

i3DM,i3MS,i3MZ,i3M420,i3BZ,3BZ2,3DM2,3MZ2,iFDM,iFMS,iFMZ,iFM420,iFBZ,FBZ2,FDM2,FMZ2—terminal type; Uimp:6kV; Ui:690V; Ue:AC690V; Ie:0.5A~80A,0.5~25A(仅i3MS,iFMS); 脱扣级别:10, 20, 30; 3P; IP20; 配用的辅助触头:1NO1NC,1NO; Uimp:6kV; Ui:250V; Ith:3A; AC-15:240V/2A,DC-13:30V/1A; 型号解释详见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Korea Ltd.
地址: 6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
联系人: Soon duk Lyu
电话: +82(0)63-835-5033 ext.142
电子邮箱: soon-duk.lyu@schneider-electric.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 韩国首尔
指定签字人: 107-86-10346
签章:

슈나이더일렉트릭코리아(주) 김경록
서울특별시 강서구 공항대로 248
(마곡동, 대방빌딩 5,6층)
제조, 도매 외 전기회로개폐보호및
접속장치 외

授权代表信息

名称: 中检商贸(北京)有限公司
地址: 北京市朝阳区西坝河东里18号7层18-2-2内701
联系人: 何鹏
电话: 010-84603783
电子邮箱: hep@ccic.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 中国北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980309000403

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

i3DM - WR D U I Q
I II III IV V VI

I. Model-i3DM, i3MS, i3MZ, i3M420, 3DM2, iFDM, iFMS, iFMZ, iFM420, FDM2, FMZ2 Series are identical to model i3DM Series except as follows:

i3DM-Overcurrent protection and communication function, modbus/RS-485

过电流保护和通信功能, modbus/RS-485

i3MS-Short current protection function

短路电流保护功能

i3MZ-Earth current protection function

接地电流保护功能

i3M420-4~20mA DC output

4~20mA 直流输出

iFDM-Display and Inverter part were separation into equipment

显示部分和逆变器部分是分开的

iFMS-Display and Inverter part were separation into equipment and Short current protection function

additional 显示部分和逆变器部分是分开的, 短路保护功能

iFMZ-Display and Inverter part were separation into equipment and earth current protection function

additional 显示部分和逆变器部分是分开的, 接地保护功能

iFM420-Display and Inverter part were separation into equipment and 4~20mA DC output

显示部分和逆变器部分是分开的, 4~20mA 直流输出

3DM2-Not applicable for communication

没有通信功能

3MZ2-Earth current protection function additional and not applicable for communication

接地电流保护功能, 没有通信功能

FDM2-Display and Inverter part were separation into equipment and not applicable for communication

显示部分和逆变器部分是分开的, 没有通信功能

FMZ2-Display and Inverter part were separation into equipment and Earth current protection function.

Additional and not applicable for communication

显示部分和逆变器部分是分开的, 接地电流保护功能, 没有通信功能

II. Current setting Range. 电流设定范围

WR -Wide Range 0.5-80A, 0.5-25A

20 A Maximum for models i3MS and iFMS

H1: CT100type, HH: CT150type, H2: CT200type, H3: CT300type, H4: CT400type.

(Fitted to external CT)

III. Output Contact information

*1a1b and 1a types: i3DM, i3MS, 3DM2, iFDM, iFMS, FDM2 series

*1a and 1a(or 1b) types: i3MZ, i3M420, 3MZ2, iFMZ, iFM420, FMZ2 series

*A: OL(1a), GR(1a): i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2

*C: OL/GR(1a1b): i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2

*D: OL(1a), GR(1a): i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2

*D: OL(1a1b), AL/UL/TO(1a): i3DM, 3DM2, iFDM, FDM2

OL(1a1b), SH(1a): i3MS, iFMS

OL(1a1b): i3M420, iFM420

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Korea Ltd.
地址: 6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
联系人: Soon duk Lyu
电话: +82(0)63-835-5033 ext.142
电子邮箱: soon-duk.lyu@schneider-electric.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 韩国首尔
指定签字人: 107-86-10346
签章: 슈나이더일렉트릭코리아(주) 김 경 복

서울특별시 강서구 공항대로 248 (마곡동, 대방빌딩 5, 6층)

제조, 도매 외 전기회로개폐보호및 접속장치 외

授权代表信息

名称: 中检商贸(北京)有限公司
地址: 北京市朝阳区西坝河东里18号7层18-2-2内701
联系人: 何鹏
电话: 010-84603783
电子邮箱: hep@ccic.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 中国北京
指定签字人: 母宇祥
签章: 母宇祥

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980309000403



产品系列、型号、规格(附件):

II. Control Voltage
U-100-240V ac/dc, 50/60Hz B-24V AC/DC
(i3DM, i3MS, i3MZ, i3M420, iFDM, iFMS, iFMZ, iFM420, 3DM2, 3MZ2, 3MSZ, FDM2, FMZ2, Series)

III. CT reference(CT frame information)
T-terminal type

IV. Classification of Product.
Q: Export products
Blank: Local products
Z: Products Version Code

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Korea Ltd.
地址: 6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
联系人: Soon duk Lyu
电话: +82(0)63-835-5033 ext.142
电子邮箱: soon-duk.lyu@schneider-electric.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 韩国首尔
指定签字人: 107-86-10346
签章:

슈나이더일렉트릭코리아(주) 김정록
서울특별시 강서구 공항대로 248
(마곡동, 대방빌딩 5, 6층)
제조, 도매 외 전기회로개폐보호 및
접속장치 외

授权代表信息

名称: 中检商贸(北京)有限公司
地址: 北京市朝阳区西坝河东里18号7层18-2-2内701
联系人: 何鹏
电话: 010-84603783
电子邮箱: hep@ccic.com
自我声明时间: 2022-04-13
自我声明地点: 中国北京
指定签字人:
签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。