

Typgodkännandebevis

0371/01

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

Infällda installationsdosor

Innehavare

Schneider Electric Sverige AB, CMS Product Department, Box 1009, 611 29 Nyköping

Organisationsnummer: 556259-3532

Tel: 0155-26 50 00

E-post: info@schneider-electric.com, Hemsida: www.schneider-electric.com

Produkt

Infällda installationsdosor, enkla (20004328), dubbla (20004335) och 1,5 modul (20045500) apparat- och kopplingsdosor av mineralfylld polyeten (produktnamn Altair PE-469). Dosfästen för regler (20017814) och skivor (70-stomme 20005010, 95-stomme 20005012 och 120-stomme 20005427).

Avsedd användning

Apparat- och kopplingsdosor för infälld montering i brandcellsskiljande gipsskiveväggar av högst brandteknisk klass EI 60.

Handelsnamn

ELKO, Schneider Electric

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30 – EI 60*

5:231

** Dosorna i kombination med isolering av stenull med brandteknisk klass A1 alternativt A2 och lägsta densitet 28 kg/m³ får monteras i gipsskiveväggar utförda i brandteknisk klass av högst EI 60. Se monteringsanvisning.*

Tillhörande handlingar

Montageanvisningar betecknade "Montage i brandklassade väggar", dokument nr MC1786SE/1304.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-04-0208, Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Merten GmbH, Whiel, Tyskland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Produktens artikelnummer
Typgodkännandets nummer
Löpande tillverkningsnummer eller datum
Kontrollorgan

Schneider Electric Sverige AB
Merten GmbH, Whiel, Tyskland



SP Certifiering 1002

t.ex. **Multifix EKO**

t.ex. **20004328**

0371/01

nr/datum

SP

Märkning av dosor utgörs av:

Handelsnamn och Produktnummer

t.ex. **ELKO 20004328**

Märkning av dosfästen utgörs av:

Produktnummer

t.ex. **20005427**

Bedömningsunderlag

Rapport P103255 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.

Ritningar med ritnings nummer 20018307, 20018316, 20018385, 20018386 och 20045502.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje leverans, alternativt skall information lämnas på etiketten var Monteringsanvisning finns.

I väggarna ingående stenullsisolering förutsätts uppfylla kraven för klass A1 eller A2 (obrännbart material).

Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-04-18.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2021-11-21.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

**SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering**

Johan Åkesson



Magnus Sturesson