



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307640649

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产者名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

Merlin Gerin Alès
16 Boulevard Charles PEGUY 30319 Ales Cedex

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器
C60SP, C60BP, C60BPR; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307640649

证书附页: 第 1 页 共 3 页

C60SP, C60BP, C60BPR

额定冲击耐受电压(Uimp): 6kV;

额定绝缘电压(Ui): 500V;

额定工作电压(Ue): AC240V/415V (1P) ; AC240V, 415V, 440V (2P, 3P, 4P) ;

额定电流(In): 见表 1

表 1 额定电流 / Table 1 Rated current

极数 Nr. of pole s	类型 Type	额定电流 Rated current (A)																				
		0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
1P	Z	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			
2P	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			
3P	B	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0.5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307640649

证书附页: 第 2 页 共 3 页

	K	5																				
4P	B	0. 5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	C	0. 5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40	45	50	63
	D & K	0. 5	1	2	3	4	5	6	8	10	13	15	16	20	25	30	32	35	40			

过电流脱扣器类型:热磁式;

额定运行短路分断能力(Ics): 0.75Icu

额定极限短路分断能力(Icu):见表 2

表 2 额定极限短路分断能力 Rated ultimate short-circuit capacity Icu

选择性类别: A;

极数: 1P, 2P, 3P,

适用频率:

Ue	Icu			
	1P	2P	3P	4P
240V AC	10kA	20kA	20kA	20kA
415V AC	3kA	10kA	10kA	10kA
440V AC	/	6kA	6kA	6kA

4P;

50/60Hz

<u>C60BP</u>	<u>1</u>	<u>D</u>	<u>32</u>
I	II	III	IV

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307640649

证书附页: 第 3 页 共 3 页

型号解释

I: 产品型号:

C60BP (端子类型: 隧道式接线端子)

C60BPR (端子类型: 环形接线端子)

C60SP (端子类型: 柱形接线端子)

II: 极数: 1, 2, 3, 4P

III: 脱扣类型:

Z: $I_i = 3I_n \pm 20\%$; B: $I_i = 4I_n \pm 20\%$; C: $I_i = 8,5I_n \pm 20\%$; D / K: $I_i = 12I_n \pm 20\%$
(D=K)

IV: Rated current

0.5,1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,45,50,63A

I: Family name:

C60BP: with box lug terminals

C60BPR: with ring tongue terminals

C60SP: with pillar terminals

II: Number of poles: 1, 2, 3, 4P

III: Magnetic tripping:

$I_i = 3I_n \pm 20\%$ (Z curve), $I_i = 4I_n \pm 20\%$ (B curve), $I_i = 8,5I_n \pm 20\%$ (C curve), $I_i = 12I_n \pm 20\%$ (D curve = K curve)

IV: Rated current

0.5,1,2,3,4,5,6,8,10,13,15,16,20,25,30,32,35,40,45,50,63A

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司