



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2004010303134810

委托人名称、地址

Schneider Electric Industries SAS
31 rue Pierre Mendès-France 38320 EYBENS, France

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries SAS
31 rue Pierre Mendès-France 38320 EYBENS, France

生产企业名称、地址

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、规格、型号

电子式过电流继电器

LT47: Ui: 250V;Uimp: 4kV;AC-15: Ue/Ie: AC250V/3A;DC-13: Ue/Ie: DC30V/1A;lth:
3A;外壳防护等级: IP20; 型号解释见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 06 月 28 日 有效期至: 2021 年 05 月 13 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2004 年 11 月 15 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

陆楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2004010303134810

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric Industries SAS
31 rue Pierre Mendès-France 38320 EYBENS, France

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS
31 rue Pierre Mendès-France 38320 EYBENS, France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Electronical Over Current Relays
LT47: Ui: 250V;Uimp: 4kV;AC-15: Ue/Ie: AC250V/3A;DC-13: Ue/Ie: DC30V/1A;Ith: 3 A;IP20

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Jun.28,2019

Valid until: May.13,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Nov.15,2004

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

证书编号: 2004010303134810

第 1 页 共 1 页

纸 号: 2337838

型号解释:

LT47	60	M7	S
1	2	3	4

1. 系列名称 Series Designation

LT47: LT47 系列 Series

2. 最大电流规格 Maximum Current Rating

06: 0.5 - 6 A

30: 3 - 30 A

60: 5 - 60 A

3. 控制电压 Control Voltage

B : 24 VAC/DC

E : 48 VAC/DC

F7: 100 / 110 / 115 VAC, 50/60Hz

M7: 200 / 220 / 240 VAC, 50/60Hz

4. 重置类别 Reset Type

S: 手动重置 Manual Reset Type

A: 自动重置, 可调整 Auto Reset Type, Adjustable

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心