

Rappel des pertes suivant nouvelle norme NF-EN-50464-1.

Tableau 2 - Pertes dues à la charge P_k (W) à 75 °C pour $U_m \leq 24$ kV

Puissance assignée	D_k	C_k	B_k	A_k	Impédance de court-circuit
kVA	W	W	W	W	%
50	1 350	1 100	875	750	4
100	2 150	1 750	1 475	1 250	
160	3 100	2 350	2 000	1 700	
250	4 200	3 250	2 750	2 350	
315	5 000	3 900	3 250	2 800	
400	6 000	4 600	3 850	3 250	
500	7 200	5 500	4 600	3 900	
630	8 400	6 500	5 400	4 600	
630	8 700	6 750	5 600	4 800	6
800	10 500	8 400	7 000	6 000	
1 000	13 000	10 500	9 000	7 600	
1 250	16 000	13 500	11 000	9 500	
1 600	20 000	17 000	14 000	12 000	
2 000	26 000	21 000	18 000	15 000	
2 500	32 000	26 500	22 000	18 500	

