



ใบอนุญาตที่ (2) ท 7176-40/909

ใบอนุญาต

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย
และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน.....มาตรฐานเลขที่ มอก. 909-2548

เครื่องหมายการค้า.....

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....540, 544 นิคมอุตสาหกรรมบางปู.....ต.รอก/ซอย.....

ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่.....4.....ตำบล/แขวง.....แพรกษา.....อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....ทะเบียนโรงงานเลขที่.....น. 71 - 1/2533 - ญนป.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....19 ส.ค. 2556.....พ.ศ.....

(นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

**รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกา
กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่.....(2) ท 7176-40/909.....**

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/แบบ/ขนาด/ชั้น/และอื่นๆ)
1	RCBO สำหรับติดตั้งยึดกับที่และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบ 1 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 1 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 10 A, 16 A, 20 A, 32 A, 40 A และ 50 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.01 A และ 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 6000 A และ 10000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 6000 A และ 7500 A ไม่มีการหน่วงเวลา การป้องกันอิทธิพลจากภายนอกแบบมีเปลือกหุ้ม วิธีการติดตั้งในแผงสวิตช์ หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสายแบบใช้เสียบ กระแสไฟฟ้าหรีปทันทีแบบ C การทำงานแบบขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
2	RCBO สำหรับติดตั้งยึดกับที่และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบ 1 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 1 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A และ 45 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.01 A, 0.03 A, 0.1 A และ 0.3 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 6000 A และ 10000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 6000 A และ 7500 A ไม่มีการหน่วงเวลา การป้องกันอิทธิพลจากภายนอกแบบมีเปลือกหุ้ม วิธีการติดตั้งในแผงสวิตช์ หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสายแบบสลักเกลียว กระแสไฟฟ้าหรีปทันทีแบบ C การทำงานแบบขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20
3	RCBO สำหรับติดตั้งยึดกับที่และการเดินสายไฟฟ้ายึดกับที่ แบบ 2 ขั้ว มีขั้วป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 2 ขั้ว กระแสไฟฟ้าที่กำหนด 16 A, 20 A, 32 A, 40 A, 50 A และ 63 A กระแสเหลือที่ทำงานที่กำหนด 0.03 A แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 230/240 V ความถี่ที่กำหนด 50 Hz ความทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 10000 A วิสัยสมารถการต่อและการตัดกระแสเหลือที่กำหนด 6000 A ไม่มีการหน่วงเวลา การป้องกันอิทธิพลจากภายนอกแบบมีเปลือกหุ้ม วิธีการติดตั้งในแผงสวิตช์ หรือแผงจ่ายไฟ การต่อสายแบบใช้เสียบ กระแสไฟฟ้าหรีปทันทีแบบ C การทำงานแบบขึ้นกับแรงดันไฟฟ้า ระดับชั้นการป้องกัน IP20  (นายอาคม กุศลานนท์) นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2 พนักงานเจ้าหน้าที่