

Schneider Electric: Test kredsens placering på fejlstrøms- og kombiafbryder

Retail Business
Final Distribution


Februar 2015

Hvor er test kredsen placeret..?


Test kredsen er ikke placeret ens på Schneider Electrics fejlstrøms- og kombiafbrydere. Valgfri montage af tilgang i top eller bund
Placeringen varierer fra serie til serie, jeg giver her en oversigt.

Fejlstrømsafbryder

Acti 9 iID – klasse A
Mellem terminal 4 & 6
ex. type ref# A9Z21440




Acti 9 AC/DC – klasse B
Mellem terminal 5 & 8
ex. type# 16753




Kombiafbryder

DCP 4P grå
Serie MGN19***
Mellem terminal 6 & 8



DCP 4P hvid
Serie A9N18***
Mellem terminal 2/N & 8



Med venlig hilsen

Thomas Kvist
Marketing Product Manager – Final Distribution