

ใบอนุญาตที่ (2) 2341-32/1436



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

.....ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต
ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.....ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เลขที่ มอก. 1436-2540

เครื่องหมายการค้า.....-

ทำที่โรงงานชื่อ.....บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่.....540 นิคมอุตสาหกรรมบางปู.....ตรอก/ซอย.....9 B

ถนน.....สุขุมวิท.....หมู่ที่ 4 ตำบล/แขวง.....แพรวกษา อำเภอ/เขต.....เมืองสมุทรปราการ

จังหวัด.....สมุทรปราการ ทะเบียนโรงงานเลขที่.....น. 71 - 1/2533 - ญนป.

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่.....- 2 เม.ย. 2553.....พ.ศ.....

(นางรัตนภรณ์ จิงสงวนสิทธิ์)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3101600223

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) 2341-32/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม กล่องเดี่ยว ติดตั้งภายในอาคารประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกับที่ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด 220 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 250 โวลต์ กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 100 A กระแสไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกิน 10 kA ระดับชั้นการป้องกัน IP 4X	 (นายโอภาส อิศระเสนารักษ์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	